

**INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ANNO 2023**

| DESCRIZIONE INTERVENTO   | Provvedimenti adottati dal Consorzio  | Provvedimenti adottati dalla Regione Veneto   | Motivazioni del provvedimento  | Termini temporali per l'adozione dei provvedimenti straordinari | Costo previsto - Stima                | Costo a consuntivo |
|--|---|---|--|---|---------------------------------------|--------------------|
| Somma urgenza per la sostituzione delle tubazioni di scarico ammalorate dell'impianto idrovoro "Lavacci" in Comune di Granze (PD). | <p>- Verbale di Somma Urgenza redatto dal RUP in data 10/07/2023;</p> <p>- Delibera C.d.A. n. 117/2023 del 18/07/2023 di approvaz. Verbale di Somma Urgenza e Perizia di Somma Urgenza;</p> | <p>-Nota della Direzione Regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione della Regione Veneto con prot.regionale n. 0209798 del 18/04/2023</p> <p>- Parere n°94 della C.T.R.D. - LL.PP. di Padova in data 22.09.2023</p> <p>-nota Resp.del Procedimento prot.regionale n° 566671 del 18.10.2023</p> <p>- Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n.108 del 07.11.2023 di approvazione della Somma Urgenza e impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale 2023</p> | <p>Durante l'evento di piena del 10-13 maggio 2023 si sono verificate copiose fuoriuscite d'acqua dalle tubazioni di scarico di n.2 elicopompe, comportando l'allagamento delle aree pertinenziali dell'impianto idrovoro.</p> <p>Le tubazioni, in acciaio zincato, di diametro pari a 950 mm e della lunghezza ciascuna di circa 26 m risultano particolarmente ammalorate e corrose oltre a presentare una non perfetta tenuta delle guarnizioni dei giunti flangiati. Considerato lo stato delle condotte, il rischio di rottura strutturale delle stesse è particolarmente elevato con l'inevitabile conseguenza di fuori servizio dell'impianto idrovoro "Lavacci", si ravvisa la necessità di intervenire secondo la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D. Lgs. 36/2023.</p> | non previsti  | <p>€ 85.000,00</p> <p>€ 78.000,00</p> | <p>€ 75.131,07</p> |